

FÖRKLARINGAR

- CA

SC

Centralapparat brandlarm / sprinkler.
- Larmknapp brandlarm
- Slangbrandpost
- Handbrandsläckare
- Utrymningsplan
- Nödbelysning
- Efterlysande utrymningsskylt
- Belyst utrymningsskylt
- B 30

Brandklass.
- A 60-C

Tilläggsbeteckning -C = dörrstängare,
- EI 30-M

Tilläggsbeteckning -M = dörrhållarmagnet
- Maximalt personantal
- Utrymningsriktning
- Brandcellsgräns EI 30
- Brandcellsgräns EI 60
- Utrymningsväg
- Sprinklad yta



-			
Rev	Avser	Sign	Datum
Brandskyddsritning 2011-08-15			
Uppdragsgivare			
			
Objekt			
1024 - Kv. Yttre Åsen 12, FALUN			
-			
Plan 5			
Brandskyddsritning			
		FireTech Engineering AB Aurorum 2 977 75 LULEÅ telefon: 0920-23 19 00 www.firetech.se	
Uppdragsnummer	Ansvarig	Handläggare	
1756,14	M. Nyberg	Maja Norling	
Skapad	Ritad av	Granskad av	
2011-08-15	Ingemar Björk	-	
Skala	Ritningsnummer	Revidering	
1:250	1024 - B01:OP50		